

## REVIZE KOTLŮ

Vztahuje se povinnost provedení kontroly i na kotel umístěný v rekreačním objektu?

Zákon neuvádí jakoukoliv výjimku pro rekreační objekty (chaty, chalupy apod.) Pokud je v takovém objektu umístěný zdroj splňující 3 výše uvedené podmínky (**pevné palivo, příkon od 10 do 300 kW, připojitelnost na teplovodní soustavu ústředního vytápění**), má provozovatel povinnost provést kontrolu technického stavu a provozu takového zdroje.

---

Mám doma krbovou vložku s deklarovaným výkonem 4 kW do teplovodního výměníku a 4 kW do okolí sáláním. Vztahuje se na mě povinnost provádět kontrolu?

Pokud je pro takový zdroj uváděn výkon 4kW do teplovodního výměníku a 4 kW sáláním do okolí, provede se součet obou výkonů. Ten se poté ještě musí podělit účinností a získá se příkon, který je pro určení povinnosti kontrol důležitý.

---

Jak postupovat, abych měl jistotu, že kontrola je provedena osobou podle zákona?

Vyhledat si odborně způsobilou osobu na stránkách APTT podle typu výrobku, ověřit si, že má osvědčení od výrobce pro daný typ výrobku na přiložené kopii jeho osvědčení (pdf příloha) a kontaktovat tuto osobu na uvedených kontaktních údajích. Všechny osoby uvedené na seznamu jsou zde zařazeny jen po předcházející verifikaci u výrobce. Pokud na seznamu žádná osoba pro daný typ výrobku uvedená není, kontaktujte přímo výrobce (popřípadě dodavatele).

---

Týká se kontrola také krbových vložek, u kterých je do ústředního vytápění předávána pouze část výkonu?

Zákon nestanovuje **podíl výkonu** předávaný do ústředního vytápění prostřednictvím výměníku, tento podíl tedy není určující.

---

## Týká se kontrola také krbových vložek?

Pokud se jedná o stacionární zdroj na pevná paliva o jmenovitém **příkonu od 10 do 300 kW včetně**, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu **ústředního vytápění**, tak ano. Kontroly se ale týkají pouze krbových vložek o výše uvedeném příkonu, které jsou vybaveny **výměníkem** připojeným k soustavě ústředního vytápění.

---

## Kdo je oprávněn provádět kontroly zdrojů podle zákona 201/2012 o ochraně ovzduší?

Pouze osoba, která byla **proškolená výrobcem** spalovacího stacionárního zdroje a má od něj udělené **oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě**.